

國立成功大學

112 學年度永續校園規劃及運用委員會工作小組第 3 次會議紀錄

會議時間：中華民國 112 年 11 月 8 日（星期三）中午 12：00

會議地點：雲平大樓東棟四樓創新教學工坊

主持人：吳召集人秉聲

出席委員：陳委員水旺、陳委員建旭、侯委員琮欽(請假)、林委員志勝(請假)、黃委員賢哲(請假)、魏委員健宏、王委員浩文(請假)、陳委員文松、薛委員丞倫、黃委員恩宇、潘委員振宇(請假)、王委員逸璇(請假)、陳委員志宏、林委員蕙玟、龔委員柏閔、張委員庭嘉、許委員家茵、陳執行秘書君達

列席者：歷史學系、偶得設計有限公司、環境保護暨安全衛生中心、校規會學生委員、經營管理組、資產保管組、事務組、營繕組(詳簽名單)

紀錄：營繕組張雅文

壹、業務報告：(附件一)

決定：上次會議決議執行情形，同意不列管 3 案。

- 1、第一案：光復校區成大郵局招牌景觀改造更新計畫
- 2、第二案：優化「門診大樓通往力行停車場之既有行人通道」案
- 3、第三案：計網中心頂樓太陽能板與 6 樓儲能設備連接工程

貳、主席報告：(略)。

參、報告案

第一案 FinTech 商創研究中心續借雲平大樓東棟 6 樓 27602 室。

決定：照案通過，同意備查。

肆、提案討論

第一案

<提案單位：歷史學系>

案由：歷史文物館光環境改造捐贈案。

說明：由校友(企業)捐贈照明設備，針對歷史文物館之室內空間・建築外觀・戶外景觀進行光環境改造。

營繕組意見：

1. 下大雨平台下方會淹水，設置於地面投射的燈具，需注意跳電等用電安全。
2. 戶外燈具若故障，周圍會一片漆黑，草地上燈具突起物，是否影響人行安全？
3. 是否可預留一些燈具備品給管理單位？以保持將來維護更換後的一致性。

委員意見：

1. 室內燈具以藍芽操控多種情境，只能在單一手機設定或是現場實體調控？
2. 此棟建物是否需要全面打光照明？可局部打亮凸顯元素或場域。
3. 光環境及使用者的行為可成為研究議題，做為實驗觀察的場域。
4. 此文物館有其歷史脈絡及重要價值。

設計師回覆：

1. 在用電安全方面，室外迴路都會配置漏電斷路器，有漏電現象會自動跳脫。室外小型燈具以 DC24V 為主，危險性低。
2. 戶外燈具多設置在軟鋪面(草地)上，非在一般人行的動線上。
3. 燈具保固 2 年，湯石會協助維護修繕。採用燈具皆為規格品非特製，備品會再與湯石討論。
4. 可下載免費 APP 操控燈具，牆面上也會留設開關面板預設 4 種模式，並有教育訓練。
5. 透過燈光的加入，創造夜間使用的可能性。

歷史系：

1. 原計畫歷史系館、大成館、禮賢樓和小東門遺址皆為國定古蹟，涉及文化資產法令需很多程序，故範圍縮小至文物館，希望做到精雕細琢，成為校園光環境的一個開始，往後也可結合成功湖，進而改變校園情境。
2. 室內照明電壓改為 220V。
3. 舊燈具是否為校產？

營繕組：

1. 管理單位歷史系為教學單位，電費原則上為學校支付。
2. 舊燈具請廠商一併處理。

決議：原則同意規劃設計，可參考委員建議修正。

伍、臨時動議：無。

陸、散會：下午 1 時 10 分