

國立成功大學

112 學年度永續校園規劃及運用委員會工作小組第 2 次會議紀錄

會議時間：中華民國 112 年 10 月 11 日（星期三）中午 12：00

會議地點：雲平大樓東棟四樓創新教學工坊

主持人：吳召集人秉聲

出席委員：陳委員水旺、陳委員建旭、侯委員琮欽、林委員志勝、黃委員賢哲(請假)、魏委員健宏(請假)、王委員浩文(請假)、陳委員文松(請假)、薛委員丞倫、黃委員恩宇、潘委員振宇、王委員逸璇、陳委員志宏、林委員蕙玟(請假)、龔委員柏閔(請假)、張委員庭嘉、許委員家茵(請假)、陳執行秘書君達

列席者：臺南郵局、成大醫院工務室、計算機與網路中心、太陽能板廠商、財團法人國立成功大學文教基金會、成大非營利幼兒園、大新園廠商(春室)、總務處、環境保護暨安全衛生中心、設計中心、校規會學生委員、經營管理組、資產保管組、事務組、營繕組(詳簽名單)

紀錄：總務處蔡惠玉、營繕組張雅文

壹、業務報告：(附件一)

決定：(一) 上次會議決議執行情形，同意不列管 3 案。

- 1、第二案：校園周邊人行道設置 U-bike 站點案
- 2、臨動第一案：長榮路三段 66 巷口交通號誌遷移案
- 3、臨動第二案：汽車行駛校園車速警示設備設置案

(二) 校規會工作小組 109-112 學年度列管事項，同意解除列管 3 案。

- 1、項次 1：力行校區考古學研究所周邊景觀工程規劃設計案
- 2、項次 3：黃崑巖故居及周邊景觀工程初步設計方案
- 3、項次 8：成杏、力行校區智慧路燈場域試驗案

貳、主席報告：(略)。

參、報告案

第一案 能源科技與策略研究中心續租歸仁校區之「工業燃燒實驗室」及「低碳能資循環科技園區」。

決定：本案請能源科技與策略研究中心以書面或到場說明無使用執照建物(A區「工業燃燒實驗室」)之改善方式及期程，再行決議。

肆、提案討論

第一案

〈提案單位：經營管理組〉

案由：光復校區成大郵局招牌景觀改造更新計畫。

說明：本校郵局外部的燈箱及招牌行之有年並顯老舊，與校園整體景觀及

意象較無關聯性，希冀由本校設計中心協助設計規劃並進行改造，以形塑校園整體優質生活設施意象，故提案討論。

郵局意見：考量中華郵政識別形象，僅訴求郵徽顏色（藍框紅字）不變。

委員意見：郵徽在不同的地域會有不同的表現，這需要再跟郵局協調溝通。

決議：本案請先就設計理念及階段性執行成果發函至郵局總公司作有效說明後，再就郵徽顏色一事做適切、周詳討論後執行。

第二案

〈提案單位：成大醫院工務室〉

案由：門診大樓通往力行停車場行人通道規劃案。

說明：本院勞資會議勞工代表提案，因醫院通往力行停車場路線，雖已有設置行人通道，但標示不夠明顯，通道階梯級距過大，與社科大樓周邊道路無連貫，故校內學生、員工時常貪圖方便直接跨越花圃而跌倒受傷，建議優化現有行人通道，方便嬰兒推車或行動不便者通行，以提供行人友善安全道路環境。

決議：照案通過。

第三案

〈提案單位：計網中心及網路中心〉

案由：計網中心頂樓太陽能板與6樓儲能設備連接工程。

說明：本中心為建置「資安攻防模擬工廠」，擬於資訊大樓頂樓裝設4片380瓦之太陽能板，並將電纜引導至6樓，以連接儲能設備，用以作為機台及設備之電力來源。

委員意見：你們有提到不會破壞屋頂的防水層，這水泥塊的重量是否可承受風力？

營繕組意見：儲能設備在建築與消防的要求是什麼？

太陽能廠商意見回覆：

1、我們已與台電確認設置於20kwh以下是沒有任何規範，主要我們會在設備旁邊放置滅火器。

2、關於承受力已請結構技師計算過，結構技師亦會提出簽證。

決議：本案照規劃方式執行，後續施作的方式請計網中心與廠商注意施做程序，兼顧安全與品質。

第四案

〈提案單位：財團法人國立成功大學文教基金會〉

案由：更換「國立成功大學員工子女非營利幼兒園」西側兩組門。

說明：兩組門均為木頭材質，下雨天前後木門會變形無法關閉，目前木門螺絲脫落無法關閉上鎖，門板掉落。

委員意見：型式上應考慮耐用材質。

營繕組意見：門片材質跟型式可與設計中心再討論。

決議：同意更換，請設計中心協助設計門片樣式與材料。待方案確認後，

再提案討論。

伍、臨時動議：

第一案

<提案單位：經營管理組>

案由：大新園成大春室招牌設置。

說明：本校將與大新園西棟建築場地之得標廠商-南美春室簽約，針對建築物外觀設計規劃，並與本校校園景觀相呼應，以臨時動議提案討論。

委員意見：

1、因鄰近新園招待所，請務必注意設備安裝後之油煙飄向等問題。

2、請思考招牌置於室內，避免懸掛落地玻璃窗外。

決議：原則同意規劃方向，然執行細節請與經管組、設計中心作進一步討論，最終方案請再行提案討論。

陸、散會：下午1時40分