

國立成功大學

109 學年度永續校園規劃及運用委員會工作小組第 4 次會議紀錄

會議時間：中華民國 109 年 10 月 28 日（星期三）中午 12：00

會議地點：雲平大樓東棟 4 樓創新教學工坊會議室

主持人：鄭召集人泰昇

出席委員：賴委員啟銘(請假)、薛委員丞倫、李委員德河、吳委員建宏、林委員志勝、黃委員賢哲(請假)、杜委員怡萱(請假)、魏委員健宏、王委員浩文(請假)、李委員瑞花、陳委員恆安(請假)、林委員蕙玟(請假)、張委員怡玲(請假)、劉委員浩志、陳委員志宏(請假)、吳委員光庭(請假)、黃委員恩宇(請假)、潘委員振宇、黃委員智峰、王委員逸璇、許委員家茵、楊執行秘書淑媚

列席者：牙醫系暨口腔醫學研究所、動物中心、系統及船舶機電工程學系、教務處註冊組、財務處出納組、通識中心、國際事務處陸生與僑生事務組、國際事務處國際學生組、許晃銘建築師事務所、校規會學生委員、永續設計創新中心、環安衛中心、經營管理組、資產保管組、事務組、會議室管理員、工作小組助理、營繕組(詳簽名單)

紀錄：施瑋玲助理、營繕組張雅文

壹、業務報告（附件一）

略。

貳、主席報告（略）

參、提案討論

第一案

〈提案單位：牙醫系暨口醫所〉

案由：牙醫系館外牆標示案。

說明：為識別本校牙醫系暨口腔醫學研究所所處位置，擬提請校規會工作小組審查。

委員及各單位意見：

(一)委員：

1. 初審意見說明 100 學年度決議建物不以系所名稱命名，但很多系所建物還是有掛系所名稱？例如護理學系。
2. 如果樣式低調一點的話應該可以同意。

(二)永續設計創新中心：這兩個招牌有標準設計嗎？目前看來有四種字體，建議統一字體較協調美觀。

(三)營繕組：根據 100 學年度第 15 次校規會工作小組會議決議，原則上將來學校新建建築物不以系所名稱命名，此規定不溯及既往，而牙醫系為新成立新進駐的，適用此規定。設下此原則之原因是學校空

間跟建物用途會隨著時代演變，不希望認定某個建物就是某個系館。依循以原則，建議提案單位以懸掛招牌的方式處理，目前提案單位已經拿掉立面上直式字樣，改為大門門楣的字樣，較為內縮及低調，端看委員是否可以接受。

(四)動物中心：我們入口在後方，和牙醫系是分開的，沒有意見。

提案單位意見回覆：

(一)中文字體是設計公司給的建議，橫幅的英文字體則是參考國外牙醫學系的字體，根據委員意見會將研究所的英文字體改為一致。

決議：照案通過。考量系友合照會希望有系的名稱，且系館有名字可對外推廣，綜合委員建議且配合營繕組意見，採以較低調的形式，字體大小樣式請和永續中心協調，以達一致性。

第二案

<提案單位：系統及船舶機電工程學系>

案由：拖航水槽擴建工程喬木移植規劃案。

說明：因應國(潛)艦國造與國防部之要求成立國家拖航水槽研究中心，預計擴建現有拖航水槽。擴建工程中，將會針對地面植栽作移植規劃。

委員及各單位意見：

(一)營繕組：歸仁校區已經有東寧學生宿舍樹木移植預定地，提案單位目前規劃位置已考量，但樹種跟樹形亦應考量前案規劃狀況進行排列，另種植兩排是否有考慮到未來的生長空間？

(二)委員：

1. 這些都是行道樹，較重要的是樹種的排列，另外也要考慮長的高度是否會影響周邊的景觀。
2. 小葉欖仁跟椰子樹都很高，排在一起是否會有競爭的現象？
3. 養護的計畫請寫更詳細點，以免這些樹移植過去後沒人照護澆水。
4. 林森路圍牆外側剩下多少空間是人行道？是否還有足夠空間讓行人通過？應扣除行道樹樹穴的寬度後還能讓兩個人對向通行。

(三)事務組：提案單位跟工程單位都很仔細詢問相關問題，並請教王浩文委員，以下幾點建議：

1. 後續養護請寫於保固中。
2. 系統系外有一棵竄根的黑板樹，破壞了地下室並造成漏水問題，建議一併處理。
3. 樹木移植後不要再移回來，建議基地內種新的，以免存活率過低。可種植楓香或其他觀葉植物，以免再次造成竄根問題。
- 4 樓地板建議使用擋根牆。

提案單位意見回覆：

(一)之後會依據東寧宿舍移植區的排列跟樹種修正我們排列的方式。

(二)會針對小葉欖仁跟椰子樹的排列進行調整。

- (三) 養護計畫會列入工程規範書中。
- (四) 黑板樹已經影響地下水槽並破壞了水溝的結構，會併入工程中移植。
- (五) 水槽蓋好後新的植物跟王浩文委員討論過，可種植銜接鳳凰花跟黃花風鈴木的開花樹種，讓顏色變化長達半年時間，會依據王委員建議樹種種植。
- (六) 圍牆外側人行道大概還有兩三米，同時有考慮到校內運動民眾，工程圍籬範圍大概是馬路的一半，校內慢跑的人行道還是會保留，因此圍牆內外通行都是沒問題的。

決議：照案通過，以下事項請注意，並與事務組確認：

- (一) 樹種排列方式，尤其是小葉欖仁跟椰子樹之間，請再詳細規劃。
- (二) 同意移植過去不要再移回來，改種新的樹種，請跟事務組確認。
- (三) 請提出養護計畫。
- (四) 黑板樹事宜請再跟事務組協商。

肆、臨時動議

第一案

〈提案單位：營繕組〉

案由：大雲平計畫案。

說明：一、雲平大樓乃本校行政空間之核心場域，亦是全校師生皆會接觸到的重要公共空間。本案「大雲平計畫」為促進雲平大樓各處室「公共介面之空間的優化」，統一整理現況各處室雜亂不一的空間風格，為全校師生創造更好的使用經驗，並改善各處的空間使用與管理狀態，同時考量空間感的連續性，進行相關處室內部整體的修繕與整理。

二、本案經委託許晃銘建築師事務所辦理規劃設計，並配合室內外使用需求提出設計方案，提請委員會確認。

委員及各單位意見：

(一) 營繕組：

1. 玻璃通透的部分考量到防盜問題，會配合校方監視系統做電子防盜。
2. 本案指標因另有全校指標系統案子研擬中，故建議不於本案內討論，後續會另行由藝術中心及永續設計中心規劃。

(二) 永續設計創新中心：外觀跟內部空間一直都有跟提案單位討論，無意見。

(三) 委員：

1. (1) 建議色調稍微灰一點不要過白。
- (2) 應該設想會有攝影機的置入，請預留空間。
- (3) 資產組的門有更動嗎？
2. 本案窗戶用了很多的玻璃，通風性整修後是否有改善？若需再用

空調設備調整，後續會花費更多經費。

3. 夜間有鐵門管制，鐵門還會存在嗎？

4. 入口玻璃門是推的還是滑動的？

(四)註冊組：謝謝校方投入經費整修，應該明年七、八月就可以使用。

提案單位意見回覆：

(一)攝影機安裝位置會跟保全單位協調，白色鐵板裡面可以留設攝影機管線。

(二)現場都是使用可通風的鋁門窗，不能開窗的只有兩個大視窗，其他都是可以開窗的，應不會有太大影響。

(三)註冊組設備區會大量印製試卷而影響空氣品質，會在上風增設抽風機改善通風品質。

(四)原有鐵門大多是嵌在建築體上，更動必須敲掉面磚或磨石子，故會保留既有鐵門。

(五)資產組會更改兩個門的顏色，但預算不足以做到資產組整體外觀。

(六)註冊組跟出納組入口玻璃門為向內開的推門型式，有把座位往後調整保留緩衝區。保全問題會再跟保全系統協調，通識中心跟國際事務處則以現況玻璃門為主。此外，多功能會議室是使用滑門，以便無障礙通行。

決議：照案通過。

伍、散會(下午 13 時 10 分)