國立成功大學

114學年度永續校園規劃及運用委員會工作小組第8次會議紀錄

會議時間：中華民國115年05月20日（星期三）中午12：10

會議地點：雲平大樓東棟4樓創新教學工坊

主 持 人：黃恩宇委員代

出席委員：陳委員水旺、侯委員琮欽、杜委員明河

未出席委員:鄭委員永祥(請假)、王委員浩文(請假)、陳委員文松(請假)、胡委員太山(請假)、趙委員子元(請假)、蔡委員耀賢(請假)、陳委員建旭(請假）、許委員以霖(請假)

列 席 者：黃執行秘書一峰(陳君達代)、醫學院、校規會學生委員、總務處、事務組、營繕組(詳簽名單)

紀　　錄：總務處蔡惠玉

壹、 業務報告：(附件一)

決定：同意此次解除列管案件

（1）項次3：移除光復校區後門道路分隔島三株大王椰子，並新植灌木。

（2）項次6：改善並整合成功校區理學人行道高程、大樹竄根及排水問題。

貳、 主席報告：因召集人從缺，尚未有正式派任，本次會議經出席委員推選由建築系黃恩宇委員代理主持。

參、 報 告 案：(無)

肆、 提案討論

第一案 **＜提案單位：醫學院＞**

案　由：「小動物磁振造影核心設施」建置戶外緊急發電機組與相關安全防護設施。

說　明：(一）因醫學院「小動物磁振造影核心設施」尚未配置任何緊急備援發電機組。MRI系統之超導磁鐵需24小時維持極低溫冷卻狀態，因此液氦維持系統需不間斷運作，若因停電會導致液氦揮發甚至到磁鐵升溫(Quench)，液氦填充與修繕費用動輒數百萬新台幣，因此需解決備援電力真空現狀。

（二）已協請電機技師及建築師規劃，充分考量用電需求、建物安

全與影響，對其設置點進行可行性評估，說明請參考提案簡報資料。

（三）取適應性最佳方案，並針對管線與設備安全進行優化配置。提案將於核心設施大門外東北側水泥平台設置戶外靜音型發電機組、自動切換開關箱(ATS)與金屬圍籬。其建置樣式與範圍請參考提案簡報資料。

決　議：

1. 本案原則上有條件同意朝「方案二」方向辦理，請醫學院必須自行與相鄰系所協調，並請確認逃生動線與相關法規是否符合規範。若方案二不可行時，則再重新提案討論。

2. 另現有二樓違建之合法化程序，已另案列管，同意與本次發電機建置案分別處理，請使用單位二年內完成合法化程序，以利除管。

伍、 臨時動議

第一案 **＜提案單位：事務組＞**

案　由：光復校區雲平大樓西側平面擬增設臨時汽車停車格位案。

說　明：為因應光復校區辦理活動期間常出現停車位不足、車輛繞行影響交通動線與校園秩序等問題，事務組依交管會決議，提案於雲平大樓西側增設約 9 至 10 個臨時汽車停車格位。

決　議：

1. 本案考量該區車輛進出與腳踏車流交織，為避免雙向會車危險及嚴重影響校園景觀，雲平車道出口以北的部分（歷史系與工設系館中間空間）不予設置車位，試辦車道出口南側區域進行評估。

2. 考量視覺景觀，不宜於地面劃設大範圍區域之停車格線。若有活動臨時停車需求，建議採用非永久材質(如金屬釘、水性油漆)，以最小範圍標示(如停車四角 L)方式，或佐以引導措施，如移動式告示牌等方式辦理。

3. 提案單位所提規劃直向(南北向)停放僅增設約 9 至 10 個臨時汽車停車格位，效益極低。建議評估該區域橫向停放之可行性，在第 2 點區位內的前提下，以最大停車量的車位配置來滿足停車位的需求。

陸、 散會：(下午 13 時 08 分)